

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **ОБЩИНА БОЛАРОВО**

Седалище: гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев“ № 7

ЕИК: 000970051

Пълен пощенски адрес: гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев“ № 7

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 04741/6250; obstina@bolyarovo.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Христо Христов – Кмет на Община Болярово

Лице за контакти: Анна Грозева, тел.: 0884721193

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ГАНЕВА,**

Уведомяваме Ви, че **ОБЩИНА БОЛЯРОВО** има следното инвестиционно предложение:

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЯМ 2007 - / III – 77 /, АЛЕКСАНДРОВО – ГОЛЯМО КРУШЕВО / ОМАН - ДЕННИЦА / III – 5308 /“**

Характеристика на инвестиционното предложение:

*1. Резюме на предложението*

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

Инвестиционното предложение, видно от името му, касае основен ремонт на участък от ЯМ 2007 - / III – 77 /, Александрово – Голямо Крушево / Оман - Денница / III – 5308 /.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на пътната настилка, подобряване на отводняването, осигуряване условия за безопасно движение и удължаване експлоатационния живот на пътя.

*2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:*

Състоянието на асфалтовата настилка не е добро. На отделни участъци от пътя периодично са извършвани ремонти през изминалите години. Наблюдават се коловози, множество неравности, надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини.

Инвестиционното предложение предвижда цялостно фрезование на определения участък със средна дълбочина 5 см., с което трябва да се постигне и профилиране - едностранен напречен наклон 2,5% и изглаждане на надлъжните неравности по отношение на нивелетата.

След подготовка на основата се предвижда първи битумен разлив за изкърпване на дупките с непълтна асфалтова смес. Новият асфалтов пласт се полага след фрезването и направа на втори битумен разлив.

Избраният износващ пласт е:

- пълтна асфалтова смес тип „А" - 5.0 см.

Обектът е линеен, като дължина на участъка за основен ремонт, предвидена в проекта, е 266 метра. Пътят е с ширина 3,8 м. – 4,24 м.

*3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:*

Инвестиционното предложение няма да има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Ще бъде необходимо издаването на:

- Разрешение за строеж от гл. архитект на Община Болярово

*4. Местоположение:*

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*



Обектът е линеен и е част от общинската четвъртокласна пътна мрежа на Община Болярово.

На юг пътят граничи със Защитена зона „Западна Странджа“ с код BG0002066. Реализирането на инвестиционното предложение не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, както и територии за опазване на обектите на културното наследство. Няма да има трансгранично въздействие върху компонентите на околната среда.

Инвестиционното предложение не изисква изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

*5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:*

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Използването на природни ресурси по време на строителството ще бъдат предложени от изпълнителя, избран сред провеждането на тръжна процедура по ЗОП, но те ще се сведат до нормалните строителни материали при обекти от този род като пясък, чакъл и др.

*6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:*

Неприложимо за настоящото инвестиционно предложение.

*7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:*

По време на реализацията на инвестиционното предложение ще се отделят неорганизираните емисии, свързани с ремонтните дейности - прах с различен фракционен състав, отработени газове от машините, при полагане на асфалтовата смес ще се емитират летливи органични съединения и полициклични ароматни въглеводороди. Замърсяването на атмосферния въздух през периода на строителство ще бъде

незначително, с локален обхват и без каквито и да е въздействия върху останалите компоненти на околната среда.

8. *Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:*

Асфалтови смеси – код 17.03.02

Смесени отпадъци от строителство – код 17.09.04

Смесени битови отпадъци - код 20.03.01

9. *Отпадъчни води:*

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)*

Неприложимо за настоящото инвестиционно предложение.

10. *Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:*

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Неприложимо за настоящото инвестиционно предложение.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Прилагам:

1. Линк към сайта на община Болярово, доказваща обявяването на инвестиционното предложение <https://bolyarovo.bg/bg/page/328>

2. Електронен носител - 1 бр.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде изпратено на посочения по-горе и-мейл адрес.

Дата: 01.08.2023г.

Уведомител: .....

**Нина Терзиева**

**За Кмет на Община Болярово**

**Съгласно Заповед № РД-539/24.07.2023г.**